



JP za distribuciju toplote energije

ТОПЛИФИКАЦИЈА
LAZAREVAC

БРОЈ: 3476/4

ДАТУМ: 27.06.2019.године

ЛАЗАРЕВАЦ

ПРЕДМЕТ: Додатне информације и појашњење Конкурсне документације
НАБАВКА ВЕНТИЛА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ЗАМЕНУ

На основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама, достављамо одговор на постављена питања.

Питање 1.: Да ли је вретено вентила кратко или дуго?

ОДГОВОР: Вретено вентила треба да буде кратко.

Питање 2.: Да ли су редуктори који се захтевају на ручни или електрични погон?

ОДГОВОР: Уграђени редуктори морају бити намењени за ручни погон.

Питање 3.: Да ли се у Обрасцу 9. СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА, могу приказати и испоруке предизолованих вентила?

ОДГОВОР: У списку испоручених добара не могу се приказати испоруке предизолованих вентила.

 
Директор
(Мр Вукашин Јаневић, дипл.ек.)