



BROJ: 4781/2

DATUM: 01.09.2020. god.

LAZAREVAC

IZVEŠTAJ

o sprovedenoj nabavci u postupku nabavki na koje se Zakon ne primenjuje za nabavku dobara:

NABAVKA PUMPI

Procenjena vrednost: 990.000,00 dinara bez PDV-a

1. Poziv za podnošenje ponuda poslat je sledećim ponuđačima:

1. TDM, Beograd
2. WILO, Beograd
3. SINBO, Lazarevac
4. GRUNDFOS, Beograd
5. IMP, Beograd
6. REPRO OPREMA, Beograd

2. Ponude su dostavili sledeći ponuđači:

- 1) **ELEKTROKOVINA, Beograd**, ul. Balkanska br. 14, broj ponude 4853, 332/2108 od 21.08.2020. god., na iznos od **906.800,00 din bez PDV-a**, Proizvođač **IMP PUMPS, Slovenija**, rok isporuke 10 dana, plaćanje u roku od 30 dana, dužina garantnog roka 24 meseca.
- 2) **WILO BEOGRAD, Beograd**, ul. Tetovska br. 72, broj ponude 4883, Q-RS002852 od 24.08.2020. god., na iznos od **914.230,80 din bez PDV-a**, Proizvođač **WILO SE, Nemačka**, rok isporuke 10 dana, plaćanje u roku od 45 dana, dužina garantnog roka 24 meseca.
- 3) **TDM, Beograd**, ul. Jurija Gagarina br. 164B, broj ponude 4914, 20-573 od 24.08.2020. god., na iznos od **806.088,00 din bez PDV-a**, Proizvođač **GRUNDFOS**, rok isporuke 10 dana, plaćanje u roku od 30 dana, dužina garantnog roka 24 meseca.

3. Nazivi ponuđača čije su ponude odbijene i razlozi odbijanja:

R.b.	Del.br.	NAZIV PONUĐAČA	Razlozi za odbijanje ponuda
1.	4883	WILO BEOGRAD	<p><i>Ponuda je neprihvatljiva, jer nisu ispunjeni zahtevi i uslovi u vezi sa tehničkom specifikacijom, i to:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Pozicija 1. Ponuđeni model IL40/210-1,1/4</u> Zahtevani napor H=19 m, ponuđeni model ostvaruje Hmax-14,2m• <u>Pozicija 2. Ponuđeni model IL40/210-1,1/4</u> Zahtevani napor H=15.3 m, ponuđeni model ostvaruje Hmax-14,2m• <u>Pozicija 5. Ponuđeni model TOP-S 50/15DM PN6/10</u> Zahtevani napor H=19.5 m i protok Q=37m³/h, ponuđeni model ostvaruje Hmax-16,2m i protok Q=37m³/h• <u>Pozicija 7. Ponuđeni model TOP-S 40/15DM PN6/10</u> Zahtevani napor H=18 m i protok Q=27m³/h, ponuđeni model ostvaruje Hmax-15,2m i protok Q=22m³/h



2.	4914	TDM	<p><i>Ponuda je neprihvatljiva, jer nisu ispunjeni zahtevi i uslovi u vezi sa tehničkom specifikacijom, i to:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Pozicija 1. Ponuđeni model TP40-190/2 A-F-A-BQBE-FX1</u> Zahtevani napor H=19 m, ponuđeni model ostvaruje Hmax-18,2m• <u>Pozicija 5. Ponuđeni model UPS 50-185F</u> Zahtevani napor H=19.5 m i protok Q=37m³/h, ponuđeni model ostvaruje Hmax-17,8m i protok Q=32m³/h• <u>Pozicija 7. Ponuđeni model UPS 40-180F</u> Zahtevani napor H=18 m i protok Q=27m³/h, ponuđeni model ostvaruje Hmax-13,2m i protok Q=27m³/h
----	------	-----	---

Na osnovu iznetog Realizator nabavke predlaže sledeću:


O D L U K U

Predlaže se Direktor JP „Toplifikacija“ Lazarevac, da se za nabavku dobara

NABAVKA PUMPI

kao najpovoljnija ponuda izabere ponudača **ELEKTROKOVINA, Beograd**, ul. Balkanska br. 14, broj ponude 4853, 332/2108 od 21.08.2020. god., na iznos od **906.800,00 din bez PDV-a**, Proizvođač **IMP PUMPS, Slovenija**, rok isporuke 10 dana, plaćanje u roku od 30 dana, dužina garantnog roka 24 meseca.

Realizator nabavke


Mirko Petrović, dipl.maš.inž.


DIREKTOR

Mr. Vukašin Janjević, dipl.ecc.