

JAVNO PREDUZEĆE
„TOPLIFIKACIJA“
BROJ: 4781/1
DATUM: 19.08.2020. godine
L A Z A R E V A C

PREDMET: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

NABAVKA PUMPI

Javno preduzeće za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija“ Lazarevac, ul. Karadorđeva br. 32. postupak predmetne nabavke, sprovodi u postupku nabavki na koje se zakon ne primenjuje, shodno članu 27. Zakona o javnim nabavkama.

Tehničke karakteristike pumpi:

1. Pumpe su sa prirubničkim priključcima
2. Potrebne karakteristike i dimenzije navedene su u tabeli:

Poz.	Tip pumpe	Priključak	PN	Ugradbena mera (mm)	Napajanje	Max protok (m ³ /h)	Max napor (m)	Max snaga (W)	Broj brzina
1.	Cirkulaciona pumpa sa suvim rotorom	DN 40	PN 16	440	trofazna	15	19	1100	1
2.	Cirkulaciona pumpa sa suvim rotorom	DN 40	PN 16	390	trofazna	21,2	15,3	1100	1
3.	Cirkulaciona pumpa sa vlažnim rotorom	DN 65	PN 6/10	340	trofazna	50	120	1522	3
4.	Cirkulaciona pumpa sa vlažnim rotorom	DN 50	PN 6/10	280	trofazna	30	12	1058	3
5.	Cirkulaciona pumpa sa vlažnim rotorom	DN 50	PN 6/10	280	trofazna	37	19,5	1596	3
6.	Cirkulaciona pumpa sa vlažnim rotorom	DN 40	PN 6/10	250	trofazna	20	12	573	3
7.	Cirkulaciona pumpa sa vlažnim rotorom	DN 40	PN 6/10	250	trofazna	27	18	1260	3

NAPOMENA uz tabelu

Neophodno je da svaka ponudena pumpa zadovolji sledeće osnovne karakteristike

- Priključak – identična vrednost kao u tabeli
- PN - identična vrednost kao u tabeli
- Ugradbena mera (mm) - identična vrednost kao u tabeli
- Napajanje - identična vrednost kao u tabeli
- Maksimalni protok (m³/h) – vrednost jednaka ili veća od vrednosti u tabeli
- Maksimalni napor (m) – vrednost jednaka ili veća od vrednosti u tabeli
- Maksimalna snaga (W) - vrednost jednaka ili manja od vrednosti u tabeli
- Broj brzina - identična vrednost kao u tabeli

3. Motori pumpi su trofazni. Motori snage do 7,7 kW moraju biti u klasi E2 ili većoj
4. Pumpe moraju biti predviđene za nesmetan rad, bez obzira da li su montirane na cev ili na pomoćne oslonce
5. Na prirubicama pumpi moraju postojati fabrički izvedeni priključci za merenje diferencijalnog napona
6. Konstrukcija pumpi:
 - Predviđene za rad sa fluidima maksimalne temperature 120-140⁰C
 - Sa smanjenim održavanjem

I Vašom ponudom dati jedinične cene i ukupnu cenu, zajedno sa svim pratećim troškov (transportni troškovi i ostalo) prema Specifikaciji datoj u Obrascu br.3. koji vam se dostavlja u prilogu Konkursne dokumentacije, na kojem ste dužni da dostavite vašu ponudu.

II Rok i način isporuke dobara

Rok isporuke ne može biti duži od 10 dana.

Isporuku dobara vrši o svom trošku Ponuđač, u magacin Naručioaca u Lazarevcu, ul. Nikole Vujačića broj 36a, najkasnije do 13 časova, uz najavu predhodnog dana.

III U postupku mogu da učestvuju svi zainteresovani ponuđači koji ispunjavaju uslove utvrđene članom 75. Zakona o javnim nabavkama, i to:

1.	Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa , odnosno upisan u odgovarajući registar
2.	Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare
3.	Da ponuđaču nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti, koja je na snazi u vreme objavljivanja, odnosno slanja poziva za podnošenje ponuda
4.	Da je izmirio poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji
5.	Da ponuđač ima važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuju na način predviđen članom 77. stav 4. dostavljanjem izjave kojom ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove (Obrazac broj 2. Konkursne dokumentacije).

IV Konkursna dokumentacija će biti dostavljena ponuđačima elektronskom putem. Takođe, konkursna dokumentacija je dostupna i na sajtu Naručioaca www.toplifikacija.net.

V Uslovi i način dostavljanja ponude

Ponuđač dostavlja uz ponudu:

- 1) Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 1. Podaci o ponuđaču
- 2) Popunjen, potpisan i overen Obrazac br. 2. Izjava
- 3) Popunjen u celosti, potpisan i overen Obrazac br. 3. Ponuda
- 4) Model ugovora (popunjen, potpisan i overen od strane ovlašćenog lica Ponuđača, koje potpisuje i ostalu konkursnu dokumentaciju) Obrazac br. 4.
- 5) Garanciju za ozbiljnost ponude
- 6) Kataloški list proizvođača sa zahtevanim tehničkim podacima iz tabele za svaku dimenziju pumpe

Rok za dostavljanje ponude je 7 (sedam) dana, računajući od dana kada je poslat poziv za dostavljanje ponude, odnosno do dana **26.08.2020. godine do 12⁰⁰ časova.**

VI Ponuda sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlja se poštom ili lično, u zatvorenoj koverti overenoj pečatom, sa naznakom: **ne otvarati**, Ponuda - **PUMPE** -, na adresu: **Javno preduzeće za distribuciju toplotne energije „Toplifikacija“, Lazarevac, ul. Karađorđeva br.32.** Na poledini koverte navesti naziv, adresu, broj telefona i faksa Ponuđača, kao i ime osobe za kontakt.