



JP za distribuciju toplotne energije

**TOPLIFIKACIJA
LAZAREVAC**BROJ: 1669/1
DATUM: 06.04.2021. god.

PREDMET: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Molimo Vas da nam dostavite ponudu za nabavku dobara :

NABAVKA MERNO REGULACIONE OPREME**I** Vašom ponudom obuhvatiti ukupne i jedinične cene dobara.**II** Nabavkom je obuhvaćena isporuka sledećih dobara:

1. Merač protoka sa računskom jedinicom
2. Kombi ventil

Rok isporuke ne može biti duži od 30 dana.

Isporuku dobara vrši o svom trošku Isporučilac, u magacin Naručioaca u Lazarevcu, ul. Nikole Vujačića broj 36a

Vašom ponudom obuhvatiti jedinične cene i ostalo, u svemu kako je to dato u Obrascu br. 3. Naručioaca.

III TEHNIČKI ZAHTEVI ZA ISPORUKU MATERIJALA**1. OPREMA****1.1 Osnovni zahtevi**

- A. Sva oprema mora biti atestirana, a atesti dostavljeni naručiocu
- B. Sva oprema mora biti izrađena po važećim tehničkim standardima.
- C. Sva oprema mora biti NP16,
- D. Sva oprema mora biti predviđena za rad sa vrelom vodom

2. MERNI I REGULACIONA OPREMA**2.1. Merna oprema****2.1.1 Osnovni zahtevi**

Pod mernom opremom podrazumeva se oprema sa ciljem očitavanja veličina pritiska, temperatura i protoka kao osnovnih veličina i količine toplote kao izvedene veličine.

2.1.2 Posebni zahtevi

r.b.	Vrsta uređaja	Opis uređaja	Priklj. mera	Ostalo
1.	Merači protoka	Merači protoka vrelе vode sa integratorima (obračunskim jedinicama)	G1B	Moraju biti ultrazvučni

2.1.3 Merač protoka

Merila toplote moraju da prođu tipski test prihvatljivosti, koji je u skladu sa EN 1434-4 i da imaju tipsko odobrenje izdato od "Zavoda za mere i dragocene metale", za merenje i naplatu utrošene toplote energije.