



BROJ: 5625/1

DATUM: 19.09.2022. god.

PREDMET: POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDE

Molimo Vas da nam dostavite ponudu za nabavku dobara :

## **NABAVKA MERNO REGULACIONE OPREME**

**I** Vašom ponudom obuhvatiti ukupne i jedinične cene dobara.

**II** Nabavkom je obuhvaćena isporuka sledećih dobara:

1. Merač protoka sa računskom jedinicom

Rok isporuke ne može biti duži od 30 dana, računajući od dana dostavljanja konkretnog naloga za nabavku zahtevanog broja kompleta ( pozicija 1 )

Isporuku dobara vrši o svom trošku Isporučilac, u magacin Naručioca u Lazarevcu, ul. Nikole Vujačića broj 36a

Vašom ponudom obuhvatiti jedinične cene i ostalo, u svemu kako je to dato u Obrascu br. 3. Naručioca.

### **III TEHNIČKI ZAHTEVI ZA ISPORUKU MATERIJALA**

#### **1. OPREMA**

##### **1.1 Osnovni zahtevi**

- A. Sva oprema mora biti atestirana, a atesti dostavljeni naručiocu
- B. Sva oprema mora biti izrađena po važećim tehničkim standardima.
- C. Sva oprema mora biti NP16,
- D. Sva oprema mora biti predviđena za rad sa vrelom vodom

#### **2. MERNI I REGULACIONA OPREMA**

##### **2.1. Merna oprema**

##### **2.1.1 Osnovni zahtevi**

Pod mernom opremom podrazumeva se oprema sa ciljem očitavanja veličina pritiska, temperatura i protoka kao osnovnih veličina i količine toplote kao izvedene veličine.

##### **2.1.2 Posebni zahtevi**

r.b.	Vrsta uređaja	Opis uređaja	Priklj. mera	Ostalo
1.	Merači protoka	Merači protoka vrele vode sa integratorima (obračunskim jedinicama)	<b>G1B</b>	Moraju biti ultrazvučni

##### **2.1.3 Merač protoka**

Merila toplote moraju da prođu tipski test prihvatljivosti, koji je u skladu sa EN 1434-4 i da imaju tipsko odobrenje izdato od "Zavoda za mere i dragocene metale", za merenje i naplatu utrošene toplotne energije.

Merilo toplotne energije mora da poseduje (u kućištu ) mesto za ugradnju RS 485 interfejsa i radio modula, pripremljeno je za prenos sledećih podataka: